

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

(TEKLİF MEKTUBUDUR)

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Diyarbakır

Diyarbakır İli Çermik İlçesi Muharrem Akkılıç İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22.d maddesi gereğince doğrudan temin usulü yoluyla yaptırılacaktır. Söz konusu işe ait teklif fiyatlarını teklif edilen bedelin yüzde altısından az olmamak üzere geçici teminat mektubu ve Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım Şirketinden alınmış, güncellenmesi yapılmış Diyargaz Yetki Belgesi/sertifikası ile birlikte aşağıda boş bırakılan haneye yazarak 15.10.2021 tarihi saat 09:30 a kadar Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine elden vermenizi rica ederim. Posta yolu ile teklif kabul edilmeyecektir.

Mehmet KILIÇ
Şube Müdürü

Teklif Sahibinin;

Adı Soyadı/Firma adı :

Tebligat Adresi :

TC Kimlik No :

Vergi Kimlik No :

Telefon Numarası :

Teklifimizde KDV hariçtir.

Söz konusu iş için bu teklif mektubu ekinde verilmiş olan belgeleri işin yerinde incelediğimi ve bütün hususları kabul ettiğimi beyan ederek, işi en geç 25 (yirmibeş) takvim günü içinde yürürlükte olan ilgili tüm yönetmeliklere ve işin mahal listesine uygun olarak bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağıma taahhüt ediyoruz.

Teklif konusu işin tamamını %18 KDV hariç (Rakam ile) TL
(Yazı ile) Türk Lirası bedel karşılığında tamamlamayı kabul ve taahhüt ediyoruz.

Teklif Vermeyen Yetkili Kişi

KAŞE

İMZA

TARİH


NOT:

1. Teklifler 31/12/2021 günü mesai bitimine kadar geçerlidir.
2. İstekli kaşe okunacak şekilde olacaktır.
3. İhale dokümanının eksiksiz okunduğu, ihale dokümanında belirtilen tüm hususların kabul edildiği ve teklifin bu kapsamında verildiği taahhüt edilmiştir.
4. Yer tesliminde belirtilen tarihte işin bitirilmemesi durumunda günlük on binde altı ceza bedeli kesilecektir.
5. İnşaat alanında çalışacak işçilerin iş güvenliği tamamen yükleniciye ait olup meydana gelebilecek tüm aksaklılıklardan yüklenici sorumludur. Tüm işçilerin iş güvenliği yüklenici tarafından sağlanacak. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
6. Taahhüdün yerine getirmeyerek kurumu kamu zararına uğratan yüklenici hakkında gerekli olan cezai mücyyideler uygulanacaktır.
7. İstekliye işin kendisinde kaldığına dair tebliğin yapılmasıından sonra istekli en geç 3 takvim günü içinde işe başlamak zorundadır.
8. Doğrudan temin komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra sınır değeri hesaplayacaktır. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksız reddedilecektir. (N=1,00)
9. İmalat sırasında olusablecek zararlar yükleniciye aittir.
10. İş bitiminde mahal yeri temizlenmiş inşaat artıkları uzaklaştırılmış olacaktır.

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları	
Y.18.001/C15: 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması	m ²
BÖLME DUVAR KAZAN DAİRESİ	
Y.23.176: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg
OKUL BINASI KAZAN DAİRESİ KUTU PROFİL KAPI	
OKUL BİNASI KAZAN DAİRESİ SAC KAPI	
Y.25.003/05: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boyaya yapılması (iç cephe)	m ²
OKUL KAZAN DAİRESİ DUVARLAR	
OKUL KAZAN DAİRESİ DUVARLAR	
OKUL KAZAN DAİRESİ TAVAN	
Y.26.015/051: Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G). Yüzey alanı <= 1600 cm ² , yivli-yivsiz, her renkte)	m ²
KAZAN DAİRESİ ZEMİN	
Y.27.501/02: 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²
DUVAR SIVASI	
Y.27.585: 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
KAZAN DAİRESİ ZEMİN	


Abdulkadir ZEYREK
İnşaat Teknikeri

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

Pursantaj

S.

No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	(%)
1	Y.18.001/C15	190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kâri dahil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.			
2	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg		
		Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıklarları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, izgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayıflığı, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kâri dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı. Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalarının levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tari ağırlığını tahkik edebilir. Bu tari neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tari neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tari esas alınır.			
3	Y.25.003/05	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boyası yapılması (iç cephe)	m ²		
		Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1 kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boyası yapılması için her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kâri dahil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boyanmış yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.			
4	Y.26.015/051	Karosiman terrazo karo ile dış mekan doşeme kaplaması yapılması (Kirılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm ² , yivli-yivsiz, her renkte)	m ²		
		Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plaklarının projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, doşeme yüzündeki, macunun yarı saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kâri dahil, (tesviye betonu hariç) 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.			
5	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²		
		Teknik Tarifi: 1 m ³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönümsü kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m ³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönümsü kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kâri dahil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.			
6	Y.27.585	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozu şap yapılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m ³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şartsızlı ortalamada 2.5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gereklidir sularınlanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kâri dahil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır			

Abdulkadir ZEYREK

İnşaat Teknikeri



ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ İŞİ

ELEKTRİK MAHAL LİSTESİ

1- Kazan Dairesine 1 adet sıva üstü Etanj pano mevcut panonun yerine takılıp içine; bir adet 3x40 uzaktan kumandalı TMŞ, 1 adet 4x40 A KAKŞ , 4 adet 10 ve 16 A AOS takılacak.

2-Kazan dairesi dış girişine bir adet mantar kafalı acil kesme butonu takılıp 2x1,5 mm² NHXMII kanal içinde çekilerek kazan dairesi panosundaki TMŞ ile irtibatlandırılacaktır.

3-Kazan dairesine 6 adet exprof 2x40 W armatür takılıp besleme kabloları 3x2,5 mm² NIIXMH kablo kanal içinde çekilecektir.

4-Kazan dairesindeki motor ve börülür besleme kablosu için 3x2,5 mm² NIIXMH kablo çekilecektir.

5- Topraklama hattı için kazan panosu ,baça ,kazan ve kolon hattı için 3 adet topraklama çubuğu bakır olarak kullanılacak. 16 lık topraklama kablosu çekilecektir.

6- Yapılacak tüm imalatlar DİYAR GAZ şartnamesine uygun olacak.

GENEL:

-Yapılacak tüm imalatlar Yapı Denetim Biriminin bilgisi dâhilinde yapılacaktır. İmalata başlanmadan önce kullanılacak malzemelerin onayı alınacak daha sonra imalata başlanacaktır.

-İmalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teknik şartname ve yönetmeliği ile elektrik iç tesisler yönetmeliğine göre yapılacaktır.

-Tüm imalatlar çalışır halde, eksiksiz olarak teslim edilecektir.

-İmalatlar tamamlandıktan sonra gerekli temizlikler yapılacak, yapılan işler ile ilgili herhangi bir artık bırakılmayacaktır.

-İmalat sırasında ve sonrasında sökülen tüm malzemeler idarenin belirlediği yerde korunaklı şekilde toplanacak ve okul idaresine tutanak karşılığında teslim edilecektir.

-Yapılacak imalatlarda işin süresi boyunca gerekli tüm iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Meydana gelebilecek her türlü iş kazası sonucunda oluşabilecek tüm sorumluluk ve giderler yükleniciye ait olacaktır.

SİNAN TANRIKULU

Elk. Teknikeri

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 2

Pursantaj

S.

No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı (%)
1	704-103	0,20-0,30 m ² ye kadar (0,30 m ² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	ADET	
		Teknik Tarifi: Sıva üstü sac tablolar (Ölçü: Adet, İhzar: %60) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir..En az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo Üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şası üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına ilteken izolesinin bozulması için bakalit veya plastik rakkor monte edilecektir. Şası köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensler vb. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şası üzerinde kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılmazı mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445-E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tıpte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kisimlar bir kat sülven ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı büükülen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, iş yerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karşılaşırıldıkları sonra bu alanın m ² sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boyta, bağlantı, montaj dâhildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter vb. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.		
2	713-101	2x16 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler	ADET	
		Teknik Tarifi: Kademeli tip pako şalterler (Ölçü: Adet) Sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil.		
		PAKO ŞALTERLER:Pako şalterler TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3 standartlarına uygun CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.		
3	715-1051	3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	ADET	
		Teknik Tarifi: Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler (Ölçü: Adet) Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan. TS EN 60947-2 standartına uygun CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanan manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.		
4	718-508	4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	ADET	
		Teknik Tarifi: Kaçak akım koruma şalterleri (Ölçü: Adet) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10-30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan monofaze devrelerde 220 V.. trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi laşıma raylarına monte edilebilen diş etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA. yanına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopulğunda bile çalışabilen. TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.		
5	724-401	16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	ADET	
		Teknik Tarifi: Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi görev 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.		
6	724-407	Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	ADET	
		Teknik Tarifi: Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi görev 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.		
7	725-904	250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI	ADET	
		Teknik Tarifi: İŞARET LAMBALARI (Ölçü: Adet) TS 2575 EN 60073 standartına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standarta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyatta dâhildir.)		
8	781-701	Tekli buton kulpusu	ADET	
		Teknik Tarifi: Acil Durdurma Butonu Kulpusu (Ölçü: Adet) Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek için, TS EN 60670-1 standartına uygun, gövdesi iki parçadan oluşan, üst parçası sarı renkli, alt parçası siyah veya gri renkliyinmaz, alev iletmemeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidaları paslanmaz malzemeden üretilmiş, gövde üzerinde kablo giriş için fabrikasyon delikleri olan ve kablo çapına uygun ebatta PVC'den imal edilmiş contalı rakkor bulunan, IP 65 koruma sınıfı, CE belgeli etanş tip kutunun temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.		

TEKNİK ŞARTNAME


İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 2 / 2

Pursantaj

S.	Poz No	İmafatın Cinsi	Birim	Miktarı	(%)
No					
9	782-601	En az 50x12 mm Balık sırtı kablo kanalı, Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları	m		
		Teknik Tarifi: Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları (Ölçü: m) BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli;			
10	791-306	2x1.5 mm ² , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m		
		Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmemeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.			
11	791-311	3x2.5 mm ² , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m		
		Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmemeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.			
12	791-315	4x6 mm ² , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m		
		Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmemeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.			
13	791-506	1x16 mm ² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z, O7Z1, en az 300/500 V)	m		
		Teknik Tarifi: HO7Z, O7Z1 tipi kablo (en az 300/500 V) (Ölçü: m)TS EN 50525-3-31 standardına uygun HO7Z, O7Z1 tipi kablonun temini, iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.? Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretileyi piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.			
14	794-302	Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile	Adet		
		Teknik Tarifi: Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) (İlhazat: %60)Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2.5 mm ² sorti hatları en az 1.5 mm ² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, iş yerine nakli ve işçilik dahil. komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.			
15	794-304	Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile	Adet		
		Teknik Tarifi: Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) (İlhazat: %60)Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2.5 mm ² sorti hatları en az 1.5 mm ² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, iş yerine nakli ve işçilik dahil. komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç) Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.			
16	KA/2021-01	1.5 M Ø20 BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	Adet		
17	KA/2021-39	2X36 W EXPROF FLORESAN ARMATÜR	Adet		


Sinan TANRIKULU
Elektrik Teknikeri

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 3

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

**152-1103/DMntj: Demontaj, (90.000 kcal/h) 100 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı)
Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)**

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ

161-100: 20 Ø mm (3/4"), DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun)

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ

162-201: Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ

164-100: Ø=100 mm 1 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ

173-102: 83/3,25 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu

m

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

173-305: Ağız çapı 40 Ø mm, Kollektör ağızlıklar

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

173-306: Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıklar

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

174-1201: 4 m³/h, Ø114, DN 50, FLAŞLI DENGE TANKI (DEBI-GÖVDE ÇAPı-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPı)

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

174-401: 5 Litre, Silindirik Havalandırma deposu

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

**174-615: 10 atmosfer İşletme Basıncında 500 litre, Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir diyaframlı
genleşme deposu**

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

193-106: Ø=225, Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca

m

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

**201-1003/B: Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 33,4/3,4, ÇELİK BÖRULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)**

m

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

**201-1004/B: Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 42,2/3,6, ÇELİK BÖRULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)**

m

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

201-108/B: Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)

m

OKUL KAZAN DAİRESİNDE

201-109/B: Dikişli siyah boru 2" (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)

m

OKUL KAZAN DAİRESİNDE

201-204/B: Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)

m

OKUL KAZAN DAİRESİ SU HATTI

208-202: 40 -110 mbar, Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655)

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

**210-623: 15 Ø mm (1/2"), Pırınc, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı,
KÜRESEL VANALAR (TS 3148)**

Adet

OKUL SON KAT KOLON SONLARINA

**210-706: 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pık döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanslı, KÜRESEL VANALAR
(TS 3148)**

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR GRUBUNA

**210-707: 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pık döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanslı, KÜRESEL VANALAR
(TS 3148)**

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR GRUBUNA

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 3

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

210-707/DMntj: Demontaj, 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR GRUBUNA

210-814: 32 Ø mm (1 1/4") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

210-815: 40 Ø mm (1 1/2") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

212-436: DN 50 (2") Vidalı, Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar (TS 10624) Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

213-315: DN 40 (11/2") Vidalı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

216-901: Debi m³/h (0,5-3,5) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOMBI ALTINA TAKILACAK

216-903: Debi m³/h (7-11) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖRLERİNE

216-903/DMntj: Demontaj, Debi m³/h (7-11) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖRLERİNDEKİ MEVCUT

224-301: 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için Adet

OKUL SON KATLARA KOLON SONLARINA TAKILACAK

225-131: 50 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖRÜNE

225-221: 50 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖRÜNE

225-514: DN 32 (11/4") Vidalı, Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler (TSE 10276) Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

227-296: 50 Ø mm, (2") Vidalı veya Flanşlı, Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR POMPALARı İÇİN

230-1226: Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) m

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR VE BORULARı İÇİN

230-1231: Boru Dış Çapı (2") 60 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm. Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) m

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR VE BORULARı İÇİN

231-103: 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR VE BORULARı İÇİN

231-203: 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m

OKUL KAZAN DAİRESİ KOLLEKTÖR VE BORULARı İÇİN

25.214.1009: 100 kW - 114,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALı KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI Adet

OKUL KAZAN DAİRESİNÉ

833-608: Doğalgaz dedektörü Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ

833-610: Karbonmonoksit gaz dedektörü Adet

Süslü

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 3

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

OKUL KAZAN DAİRESİ

MSB.134: Kalorifer Kazanı/Yakit Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat

kg

Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi

OKUL KAZAN DAİRESİNE MEVCUTTA BULUNAN İMALATLAR İÇİN

ÖZEL-1: DOĞALGAZ PROJE VE GAZ AÇMA BEDELI

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ

ÖZEL-2: DOĞALGAZ MUHAFAZA KUTUSU

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

V.1903: Doğalgaz Sayaç Montaj Seti

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN


V.1904/3: Mekanik Deprem Emniyet Vanası 11/2" dişli

Adet

OKUL KAZAN DAİRESİ GAZ HATTI İÇİN

Mehmet AGİÇ

Makine Teknikeri



TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 5
Pursantaj

S.	Poz No	İmalatin Cinsi	Birim	Miktar	(%)
No					
1	152-1103/DMntj	Demontaj, (90.000 kcal/h) 100 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)	Adet		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılmayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
2	161-100	20 Ø mm (3/4"), DOLDURMA VE BOŞALTMA MÜSLÜĞÜ (TS 481'e uygun)	Adet		
		Teknik Tarifi: DOLDURMA VE BOŞALTMA MÜSLÜĞÜ (TS 481'e uygun) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) Pirinçten raktır musluğu hortuma bağlama raktır çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile iş yerinde temini, istenen yerlere montajı, raktır hortuma vidi kelepçe ile sıkıcı bağlanması. (TS. ye uygunluk belgeli olacaktır.)			
3	162-201	Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE	Adet		
		Teknik Tarifi: TERMOMETRE (Ölçü: Adet)? Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak iş yerinde temini ve projesine uygun yere montajı.			
4	164-100	Ø=100 mm 1 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE	Adet		
		Teknik Tarifi: MANOMETRE (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) TS EN 837-1/3, TS EN 542 standartı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluğunu işaretleyen piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı.			
5	173-102	83/3,25 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu	m		
		Teknik Tarifi: Kollektör borusu (Ölçü: m) Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanslı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 cm metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.			
6	173-305	Ağız çapı 40 Ø mm, Kollektör ağızlıklar	Adet		
		Teknik Tarifi: Kollektör borusu (Ölçü: m) Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanslı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 cm metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.			
7	173-306	Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıklar	Adet		
		Teknik Tarifi: Kollektör borusu (Ölçü: m) Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanslı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 cm metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.			
8	174-1201	4 m³/h, Ø114, DN 50, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPISI- GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPISI)	Adet		
		Teknik Tarifi: DENGE TANKI (Ölçü: Adet) ısıtma ve soğutma sistemlerinde ıslı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölümlü, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.			
9	174-401	5 Litre, Silindirik Havalandırma deposu	Adet		
		Teknik Tarifi: Silindirik Havalandırma deposu (Ölçü: Adet) Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm sactan üç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanslı veya raktır olarak tezhipata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).			
10	174-615	10 atmosfer İşletme Basıncında: 500 litre, Çelikten Atmosfere Kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu	Adet		
		Teknik Tarifi: Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 10 Atmosfer İşletme basıncında. Diğer özellikler BFT 25.255.2000'in aynı. BFT 25.255.2000'deki montajlı birim fiyatlar %10 artırılarak montaj bedelleri, artırılmışan aynen uygulanır.			
11	193-106	Ø=225, Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca	m		
		Teknik Tarifi: PASLANMAZ ÇELİK BACA (Ölçü: m İhzarat: %80) Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğunlaşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, müf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki Ürüne ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartları uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve cekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standartına uygun olarak yapılarak raporlanan bakanın iş yerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bakanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar interpolasyona bulunur.) Not:			

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 2 / 5

Pursantaj

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktar	(%)
No		Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halal, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiley piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanımı dahil değildir.			
12	201-1003/B	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 33,4/3,4, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstriyel çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)	m		
		Teknik Tarifi: ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstriyel çelik boru hatları için) (Olcu: m) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiley piyasaya arz edilmiş. TS EN ISO 3183:2012:2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings tespit malzemeleri ile borularda süyen ve boyaya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini, yerine montajı.			
13	201-1004/B	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 42,2/3,6, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstriyel çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)	m		
		Teknik Tarifi: ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstriyel çelik boru hatları için) (Olcu: m) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiley piyasaya arz edilmiş. TS EN ISO 3183:2012:2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings tespit malzemeleri ile borularda süyen ve boyaya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini, yerine montajı.			
14	201-108/B	Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)	m		
		Teknik Tarifi: ÇELİK BORULAR 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiley piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, süyen ve boyaya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.			
15	201-109/B	Dikişli siyah boru 2" (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)	m		
		Teknik Tarifi: ÇELİK BORULAR 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiley piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, süyen ve boyaya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.			
16	201-204/B	Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)	m		
		Teknik Tarifi: ÇELİK BORULAR 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiley piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, süyen ve boyaya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.			
17	208-202	40 -110 mbar, Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655)	Adet		
		Teknik Tarifi: Doğalgaz Tahliye Vanaları (TS EN 14382+A1) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, Doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan 10 mbar ile 6 bar arasındaki doğalgaz veya LPG basıncının yüklenmesi halinde atmosfere boşalma yapan tahliye vanalarının temini ve yerinde montajı.			
18	210-623	15 Ø mm (1/2"), Pırınc, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pırıncı kesici elemanlı, pık karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.			
19	210-706	40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pık doküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pırıncı kesici elemanlı, pık karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.			
20	210-707	50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pık doküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pırıncı kesici elemanlı, pık karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.			
21	210-707/DMntj	Demontaj, 50 Ø mm, PN 10-16. Gövdesi pık doküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pırıncı kesici elemanlı, pık karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.			
22	210-814	32 Ø mm (1 1/4") vidalı, Pırınc preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)	Adet		
		Teknik Tarifi: DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pırıncı kesici elemanlı, pırıncı veya sfero doküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu kürel, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.			
23	210-815	40 Ø mm (1 1/2") vidalı, Pırınc preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)	Adet		

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 3 / 5
Pursantaj

No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı (%)
24	212-436	Teknik Tarifi: DOĞALGAZ KÜRESSEL VANALARı (TS EN 331)305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pırınc kesici elemanlı, pırınc veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçiş bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerinde montajı.	Adet	
25	213-315	Teknik Tarifi: Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunlu İşareti, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.	Adet	
26	216-901	Teknik Tarifi: DOĞALGAZ SELENOİD VANALARı (Ölçü: Adet)2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı	Adet	
27	216-903	Teknik Tarifi: Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) 2950 devir/min'a kadar.Islak rotorlu, düz boruya takılabilen(inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacağı, IE2 verim seviyesinde olması halinde değişken hızlı olacak şekilde tezhip edilmiş olan Islak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri %10 eksiltilek uygulanacaktır.	Adet	
28	216-903/DMntj	Teknik Tarifi: Demontaj, Debi m³/h (7-11) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet	
29	224-301	Teknik Tarifi: OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817) (Ölçü: Adet)Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pırınc veya çelikten mamul, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.	Adet	
30	225-131	Teknik Tarifi: HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pırınc veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventil bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilecek hava ayırcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.	Adet	
31	225-221	Teknik Tarifi: TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilecek tortu ayırcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.	Adet	
32	225-514	Teknik Tarifi: DOĞALGAZ FILTRELERİ (TS 10276) (Ölçü: Adet)2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regulatör gibi cihazların gazın taşıdığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.	Adet	
33	227-296	Teknik Tarifi: GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)	Adet	
34	230-1226	Teknik Tarifi: GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pırınc pres döküm veya döküm gövdeli, yataş veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.	m	
		Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN	m	

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 4 / 5

Pursantaj

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	(%)
No					
	14303)	Teknik Tarifi: Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sulyen boyla ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılmazı ve enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. -Birim fiyata sulyen boyla dâhil değildir.			
35	230-1231	Boru Dış Çapı (") 60 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)	m		
36	231-103	Teknik Tarifi: Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işaretü ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sulyen boyla ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılmazı ve enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. -Birim fiyata sulyen boyla dâhil değildir.	m		
37	231-203	100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, sulyen boyyla	m		
38	25.214.1009	100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, yağılı boya ile	m		
		100 kW - 114,9 kW arası, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI	Adet		
		Teknik Tarifi: DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI (Ölçü: Adet)2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretüyle piyasaya arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılıra uygun eşanjörün yoğunlaşma maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premixtipi (tam ön karışıklı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık istisna devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğunuma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 kWdan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca gerekmesi halinde dâhil veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalıkプログラما vb. çalışabilme özelliğine sahip duvara asılabilen kazanın iş yerinde temini, montajı ve çalışır durumunda testimi. Not: 1-Cihaz kapasitesi olarak 50 °/30 °C giriş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2-Hermetik baca seti fiyatlarına dâhil değildir.	Adet		
39	833-608	Doğalgaz dedektörü	Adet		
		Teknik Tarifi: Doğalgaz dedektörü (Ölçü: Adet) Doğalgazı algılayacak ve 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan göze kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dâhil sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 VAC veya 12/24 VDC besleme geniliğiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 VDC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyatta dâhil değildir). TS EN 50194-1 standartına uygun ve CE uygunluk işaretüyle piyasaya arz edilmiş. Üreticinin performans beyanına sahip firma mamulu dedektörün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde testimi.	Adet		
40	833-610	Karbonmonoksit gaz dedektörü	Adet		
		Teknik Tarifi: Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Adet) Karbonmonoksit gazını algılayacak ve 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan göze kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacak, sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde led'lerin ve dâhil sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 VAC, 12/24 VDC besleme geniliğiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 35.420.1450 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 VDC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyatta dâhil değildir). TS EN 50291-1 standartına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretüyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip firma mamulu dedektörün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde testimi.	Adet		
41	MSB 134	Kalorifer Kazanı/Yakit Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teasisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmlesi	kg		
		Teknik Tarifi: Bina giriş katındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde bulunan kalorifer kazanı, yakıt tankı, boyler, su taşıye cihazı gibi parçalanmadan dışarı çıkarılması mümkün olmayan tesisat malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı çıkarılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıflı, işçilik, alet ve evedat giderleri, iş yerindeki yükleme, yataf ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 kg fiyatıdır. Ölçü: Söküm tesisat malzemesi ağırlığı tâtilararak tutanağa geçirilir. Not: 1) Teshin merkezi ve servis binası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelerinin parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz. 2) Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.	kg		
42	ÖZEL-1	DOĞALGAZ PROJE VE GAZ AÇMA BEDELI	Adet		
43	ÖZEL-2	DOĞALGAZ MUHAFAZA KUTUSU	Adet		
		Teknik Tarifi: doğalgaz saatli, filtre ve regülatör ile vanalarının muhafazası için galvaniz sacdan yapılmış firm boyla ile boyanmış 80-100*120-150*30-50 ölçüler aralığında			
44	V.1903	Doğalgaz Sayaç Montaj Seti	Adet		
45	V.1904/3	Mekanik Deprem Emniyet Vanası 11/2" dişli	Adet		

Mehmet AGİC

İnterne Tekniker